



150009011176

报告编号: 20-0655

检测报告

产品名称: 防静电钢制件

型号: 长 0.8-2.5m, 宽 0.3m×1.5m, 高 0.6-3.0m

规格: 1500×500×2000 (mm)

委托单位: 上海佰斯特电子有限公司

生产单位: 上海佰斯特电子有限公司



信息产业防静电产品质量监督检验中心



产品名称	防静电钢制件		
委托单位地址	上海徐汇区凯旋路 3500 号华苑大厦 1 号楼 21A-B 室		
送检人	丁秀娟	联系电话	021-61200133
检测类别	委托检测	样品数量	1 台
到样日期	2021/01/04	检测日期	2021/01/05
结构特征	材质: 金属; 颜色: 灰色		
检测项目	点对点电阻, 对地电阻		
检测依据	SJ/T 10694-2006		
判定依据	SJ/T 10694-2006、GJB 3007A-2009		
仪器设备	152-1 表面电阻测试仪, 625 温湿度传感器		
检测环境	温度 23.0°C 湿度 50.2%RH		
检测结论	该送检样(产)品经检测, 所检项目符合 SJ/T 10694-2006、GJB 3007A-2009 的要求。 <div style="text-align: right;"> 签发日期: 2021 年 1 月 8 日  </div>		
备注			
批准:	侯鹏飞	审核:	侯鹏飞
		检测:	长东 张 路亮

检测结果汇总表

序号	检测项目名称	单位	一般测试依据和要求	实测结果	本项结论
1	点对点电阻	Ω	SJ/T 10694-2006 $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9 \Omega$	2.03×10^6	符合
2	对地电阻	Ω	GJB 3007A-2009 $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9 \Omega$	5.66×10^6	符合

(以下空白)